



**REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
BRATISLAVA hl.m.
so sídlom v Bratislave**

**Informácia o vykonaných mimoriadnych kontrolách
zameraných na dodržiavanie hygienických požiadaviek
na vysokoškolské ubytovacie zariadenia
v Bratislavskom kraji**

Pracovníci odboru hygieny detí a mládeže vykonali **26 cielených hygienických kontrol** na vysokoškolských internátoch v Bratislavskom kraji, ktoré boli zamerané na dodržiavanie hygienických požiadaviek na vysokoškolské ubytovacie zariadenia a zhodnotenie hygienického štandardu v týchto zariadeniach. Celkom bolo skontrolovaných 16 zariadení.

Najčastejšími nedostatkami v objektoch študentských domovov boli:

- neúčinné odvetranie zariadení pre osobnú hygienu a predsiení izieb,
- poškodené a opotrebované povrchy deliacich priečok spŕch,
- poškodené, znečistené a zatečené maľovky,
- poškodené podlahové krytiny,
- opotrebované zariadenia v zariadeniach pre osobnú hygienu a nábytkov izbách a kuchynkách,
- nevyhovujúci technický stav okien a balkónových dverí s čím súvisí zhoršenie mikroklimatických podmienok najmä v zimnom období,
- nedostatočná intenzita umelého osvetlenia,
- nevyhovujúci technický stav vodovodných potrubí a elektroinštalácie.

4 študentské domovy nemali k dispozícii rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva k uvedeniu priestorov do prevádzky a 3 nemali schválené prevádzkové poriadky, prípadne ich zmeny. V ojedinelých prípadoch bolo zistené nedostatočné vybavenie izieb – napr. stolovými lampami, chýbala miestnosť pre upratovačku a v jednom prípade bol zistený nepostačujúci počet spŕch pre ubytovaných študentov.



Záverhy hygienických kontrol boli prerokované s prevádzkovateľmi s prísľubom, že spôsob odstránenia zistených nedostatkov a termíny ich odstránenia budú zaslané písomne. Neboli uložené sankčné opatrenia.

MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik



www.facebook.com/ruvzba.sk

